



Note Generali
 LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM SALVO DIVERSA INDICAZIONE
 PRIMA DELL'ESECUZIONE L'IMPRESA COSTRUTTRICE E' TENUTA A CONTROLLARE E VERIFICARE TUTTE LE MISURE DI TRACCIAMENTO, DI PROFILO ALTIMETRICO, DI TAGLIO DEI FERRI D'ARMATURA E DELLE QUANTITA'

Caratteristiche Materiali
 CALCESTRUZZO (norme UNI EN 206-1, UNI 11184)
 1 - MAGRO, 2 - FONDAZIONI, 3 - MURI, 4 - TRAVI, 5 - SOLETTE, 6 - PIASTRI

Tipo	Classe di Resistenza			Classe di esposizione			Classe di consistenza			Copertura min. sulle staffe				
	C12/15	C25/30	C28/35	X0	XC1	XC2	XC3	S3	S4	S5	2	3	4	5
1	■													
2		■												
3			■											
4				■										
5					■									
6						■								

DIMENSIONE NOMINALE MASSIMA AGGREGATO: D_{max} = 20 mm

Note

ACCIAIO PER ARMATURA: B 450 C
 ACCIAIO CARPENTERIA: S 275 JR
 MURATURA ORDINARIA: -
 TRAMEZZI NUOVI: CARTON-GECCO
 -

Note relative alle Armature
 Le dimensioni delle barre di armatura sono riferite al loro ingombro esterno e gli angoli di sagomatura (se non diversamente indicato) di 90° oppure di 45°

DIAMETRO PIEGATURE (br) : BARRA Ø ≤ 16 d = 40 Br
 (per arm. longitudinali e staffe) BARRA Ø > 16 d = 70 Br

SOVRAPPOSIZIONI ARMATURE LONGITUDINALI: (se non diversamente specificato)

PIEGATURA ARMATURE LONGITUDINALI: L ≥ 50 ≥ 70 mm (salvo dove diversamente specificato)

GANCI DI CHIUSURA DELLE STAFFE: A ≥ 100 ≥ 60 mm

Carichi Applicati
 (i carichi sono espressi in daN/m²)

Caricamento	P proprio (G1k)	P perm. (S1k)	P perm. (G2k)	P esercizio (Qk)
I SOLAIO	a cura del fornitore	-	200	200
II SOLAIO	a cura del fornitore	-	-	-
III SOLAIO	a cura del fornitore	-	-	-
COPERTURA	a cura del fornitore	-	-	100

Note

Progetto di riqualificazione per il cinema teatro Italia
 Via Luciano Cerati, 9, 46030 Dosolo MN

SOGGETTO PROPONENTE
 Comune di Dosolo
 Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Riccardo Bellanti

PROGETTO ARCHITETTONICO
 Arch. Francesco Nicolini

PROGETTO STRUTTURALE
 Ing. Claudio Vincenzi

PROGETTO IMPIANTI
 Impianti Meccanici e Idraulici: Per. Ind. Omar Manzini
 Impianto elettrico: Per. Ind. Enrico Taino

SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI
 Sicurezza: Ing. Stefano Bocchi
 Prevenzione incendi: Geom. Stefano Andreoli

AMBITO DI PROGETTAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO ELABORATO: Pianta Piano Terra
 CODICE ELABORATO: SD_007

Nr.	Descrizione	Data	Redazione
01	emissione	30.12.2021	