



COMUNE DI DOSOLO


REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MANTOVA
PIAZZA GARIBALDI, 3
46030 - DOSOLO (MN)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

***LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DEGLI SPOGLIATOI DEL
CAMPO DA CALCIO DI DOSOLO.
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 -
INVESTIMENTO 2.2
CUP: F74J23000410006***

IL PROFESSIONISTA



**PER. IND.
ENRICO TAINO**

PROGETTAZIONE E CONSULENZE
ELETTRICHE ED ILLUMINOTECNICHE

VIA MASCAGNI, N.10 - 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN)
CELL: 346-7282169 - MAIL: ENRICO.TAINO@VIRGILIO.IT

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI DOSOLO

ELABORATO

COMPUTO METRICO

TAVOLA N.

12

COMMITTENTE

COMUNE DI DOSOLO

PIAZZA GARIBALDI, 3
46030 DOSOLO (MN)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. RICCARDO BELFANTI

COMUNE DI DOSOLO
PIAZZA GARIBALDI, 3
46030 DOSOLO (MN)

DATA

GIUGNO 2023

SCALA



LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO DI DOSOLO

COMPUTO METRICO

Data: 26/06/2023

Art.	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'
	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE		
	QUADRO ELETTRICO		
1.1	Quadro generale	NR	1
	TUBO RIGIDO IN PVC		
2.2	Tubo rigido in PVC diametro 25 mm	MT	100
2.3	Tubo rigido in PVC diametro 32 mm	MT	50
2.4	Tubo rigido in PVC diametro 40 mm	MT	30
2.5	Tubo rigido in PVC diametro 50 mm	MT	30
	CAVO ELETTRICO TIPO FS17 450/750V		
3.1	Cavo FS17 450/750V sezione 1,5 mmq	MT	200
3.2	Cavo FS17 450/750V sezione 2,5 mmq	MT	200
	IMPIANTI A VISTA		
4.1	Punto luce semplice/emergenza	NR	22
4.2	Punto luce interrotto	NR	17
4.5	Punto presa bipasso 10/16A	NR	1
4.6	Punto presa UNEL 10/16A	NR	15
4.7	Punto presa TD/TF compresa quota per cavo	NR	1
4.13	Punto comando a pulsante	NR	1
4.14	Punto comando pulsante a tirante	NR	1
4.15	Punto allarme ottico acusti per servizi disabili	NR	1
4.16	Punto allarme ottico per riempimento serbatoio acqua compreso sensore	NR	1
4.18	Punto termostato ambiente (escluso il termostato)	NR	5
4.19	Punto alimentazione apparecchiature impianto idraulico	NR	10
	PLAFONIERA D'EMERGENZA A LED		
6.1	Plafoniera d'emergenza modello Exiway led 38718 marca Schneider od equivalente 600 lumen IP65	NR	7
	IMPIANTO DI TERRA		
7.1	Verifica e ripristino della funzionalità dell'impianto esistente di terra	NR	1
	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		
	APPARECCHI ILLUMINANTI A LED		
8.1	F.p.o. di plafoniera modello 3F LINDA LED marca 3F FILIPPI od equivalente codice 58605 33,5W alimentatore DALI	NR	20
8.2	F.p.o. di plafoniera modello CLY marca PERFORMANCE IN LIGHTING od equivalente 17W	NR	13
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER FISSAGGIO SU LAMIERA GRECATA		
9.1	Impianto fotovoltaico potenza 10,66kWp per fissaggio su lamiera grecata	A CRP	1

Bagnolo San Vito (MN), giugno 2023

Il Progettista

Per. Ind. Enrico Taino